



L.A.T. 66kV BARRO-TIBO/MOURENTE
CIRCUITO TIBO
CROSS-BONDING + CROSS-BONDING

L.A.T. 66kV BARRO-TIBO/MOURENTE
CIRCUITO MOURENTE
CROSS-BONDING + CROSS-BONDING

TRAMOS DE CABLE			
CTO. TIBO		CTO. MOURENTE	
PAS - E1	487m	PAS - E1'	493m
E1 - E2	499m	E1' - E2'	498m
E2 - E3	482m	E2' - E3'	483m
E3 - E4	737m	E3' - E4'	723m
E4 - E5	710m	E4' - E5'	712m
E5 - SUB.	708m	E5' - SUB.	713m



PROYECTO DE
**CANALIZACIÓN LINEA A.T. 66 Kw DESDE LINEA
TIBO - MOURENTE HASTA SUBESTACION
COMPLEJO INDUSTRIAL BARRO - MEIS**

FONDOS PROPIOS 2013

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO :

EL DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS EN FUNCIONES :

FECHA: **MARZO 2014**

FDO. : EUGENIO MARCOTE CARBALLO

FDO. : MANUEL GONZÁLEZ JUANATEY

ESCALAS: **S/E**

PLANO DE
**ESQUEMA DE CONEXION DE PUESTA
A TIERRA DE PANTALLAS**



HOJA Nº **5**

CAD: 2049600790.DWG 03/09/2012 11:05 AM

DIN-A3