



ESTADO REFORMADO

1/250

LEYENDA

	Conexión abastecimiento a red existente
	Tubería abastecimiento fundición dúctil Ø 125 mm.
	Acometida de abastecimiento
	Válvula de compuerta en arqueta Ø 100 mm.
	Hidrante doble Ø 100/ 2 x 70 mm.
	Boca de riego Ø 45 mm.
	Ventosa doble Ø 100 mm.

NOTA: LAS ACOMETIDAS A FINCAS SE REALIZARÁN EN PE Ø40, EXCEPTO EN FINCAS CON EDIFICIOS DE MÁS DE 4 PLANTAS QUE SE EJECUTARÁ EN PEØ50

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN HUMANIZACIÓN DE LA CALLE ALMUÑA. CONCELLO DE MARÍN			
PLANO ABASTECIMIENTO INSTALACIONES	Nº PLANO: 11 CODIGO: I-03	ESCALA: 1/250 FECHA: DICIEMBRE 2013	PROPIEDAD CONCELLO DE MARÍN
NAOS SANTIAGO GONZÁLEZ PAULA COSTOYA MÓNICA FERNÁNDEZ MIGUEL POBRES			