



ESPECIFICACIONES SEGUNDO EHE - 08								
POSICION	MATERIAIS ELEMENTO	Nivel de Control	Coeficiente Seguridad	FORMIGON		ACEIRO B500 S		
				Tipo de formigón	Contenido mín. de Cemento	Máxima relación (w/c)	Nivel de Control	Coeficiente de Seguridad
SOTERRADOS	ZAPATA	Normal	g c=1.50	HA 25/F140/11a	275 kg/m³	0.60	Normal	g s=1.15
	TABLERO MURO	Normal	g c=1.50	HA 25/F140/11a	275 kg/m³	0.60	Normal	g s=1.15

recubrimientos de zapata: 50 mm
recubrimientos de tablero muro: 35 mm
formigonado contra o terreo: 70 mm

Periodo de vida útil tg=50 años
Compactación por vibrado

O ACEIRO A EMPREGAR SERÁ B500S E DEBERÁ ESTAR CERTIFICADO CON SELLO DE CALIDADE HOMOLOGADO.

Dobrado de barras: diámetro mín. dos mandrís					
Taboa 68.3.4 EHE 08	Ganchos, patillas e ganchos en U	Barras dobladas e outras barras curvadas			
ACEIRO	Ø de la barra (mm)	Ø <20	Ø >=20	Ø <25	Ø >=25
B 400 S	4 Ø	7 Ø	10 Ø	12 Ø	
B 400 SD	4 Ø	7 Ø	10 Ø	12 Ø	
B 500 S	4 Ø	7 Ø	12 Ø	14 Ø	
B 500 SD	4 Ø	7 Ø	12 Ø	14 Ø	

