

LEYENDA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

1111	Cuadro Eléctrico + SAI 10 kVA	*	Downlight 42 W
<u>~</u>	Base de circuito tomas generales tipo Schunko, 16A 2p + T		Pantalla de fluorescente 2x36W
<u>4</u>	Base de tomas termo, tipo Schunko 16A 2p + T	E 75	Luz de emergencia 75 lm
<u>Z</u> 5	Base de circuito baño tipo Schunko 16A 2p + T	E200	Luz de emergencia 200 lm
PT	Cuadro puesto de trabajo: 2 tomas color blanco con protector de 6 A 2 SAI color rojo con protector de 6A 2 tomas RJ45	%	Interruptor sencillo
		0	Detector de presencia

Las tomas C4 estarán en falso techo, lugar en el que también se sitúa el termo

Rúa da Abundancia nº6, Baixo. 36004 Pontevedra telf: 629581662 fax: 986865569	HABILITACIÓN DE ESPACIOS	N° REFERENCIA:
eme.arquitectos@gmail.com	PARA LAS OFICINAS DEL O.R.A.L.	12-1132
7.11.431123133	EMPLAZAMIENTO:	FECHA:
	PLAZA DEL CONCELLO, N°1. 36500 LALÍN PROMOTOR:	
	ORAL DIPUTACIÓN DE PONTEVEDRA	1 / 100
D	DESIGNACION:	N° PLANO:
D. MANUEL A. SILVARES FONTENLA COLG. 2444	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	IE-01